



Commune
de St Christophe en Oisans
Tél. : 04.76.79.53.50
mairie@saint-christophe-en-oisans.fr

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE

Etablissement Recevant du Public

Mairie

Mise à jour le 12 avril 2018

1°) L'Etablissement recevant du public

Raison sociale : Mairie

Adresse : La Ville

Code postal : 38520

Ville : Saint Christophe en Oisans

Téléphone : 04 76 79 53 50

Site web : <http://www.mairie-st-christophe-en-oisans.fr/>

Email : mairie@saint-christophe-en-oisans.fr

Nom du représentant de la personne morale : Patrick HOLLEVILLE - Maire

Siret : 21 38 0375 2000 12

Activité : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Catégorie : 5^e catégorie sans hébergement

Effectif de l'ERP : Personnel : 4 Public : 15 Total : 19

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI

Si oui à quelle date : 1^{er} juillet 2015

Existe-il un registre de sécurité : OUI

2°) Signalétique

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès : OUI
- **Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton : NON**
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances) : OUI
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support : OUI
- **Toute information sonore doublée par une information visuelle : NON**

3°) Eclairage

- Cheminement extérieur 20 lux : OUI
- Circulation piéton / voiture 50 lux : OUI
- Circulation intérieur 100 lux : OUI
- Escalier et équipement 150 lux : OUI
- Poste ou banque d'accueil 200 lux : OUI

4°) Cheminement

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm : OUI
- **Accueil en rez de chaussée à l'entrée du musée : SONNER à droite de la porte**
- **Une secrétaire descendra ouvrir la porte**
- **L'accueil se déroulera sur la banque du Musée au rez de chaussée ou à l'étage : accès par l'ascenseur dans le Musée et traversée de la terrasse**
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance) : OUI
- Absence d'élément en saillie ≥ 0.15 m : OUI
- Dévers sur les cheminements ≤ 3 % : OUI
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m : OUI
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique : OUI

5°) Parking

- 1 Place à proximité de l'entrée : OUI
- Largeur 3.30 m : OUI
- Marquage au sol + Signalétique verticale : OUI
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm : OUI

6°) Dispositif de commande

Absence de dispositif de commande

7°) Banque d'accueil

- Utilisable en position debout ou assise : OUI au rez-de-chaussée.
- Configurer pour une communication visuelle : OUI
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm : OUI au rez-de-chaussée
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm) : OUI au rez-de-chaussée

13°) Le personnel

Le personnel appelé à être en contact avec les clients est sensible à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...) : OUI

14°) Les toilettes

- Un WC est accessible aux personnes handicapées dans l'accueil du Musée au rez de chaussée : OUI
- **WC au premier étage accessible : NON**
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte : OUI au rez-de-chaussée
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte : OUI
- **Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m : NON**
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral : OUI
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m : OUI
- **Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m : NON**

15°) Lavabo

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté) : NON
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m : NON

16°) Possibilité d'un accompagnement

Le personnel peut accompagner la personne handicapée au sein de l'établissement : OUI

17°) Notes et observations